



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



331995 960314

Директору МОУ «Козская СШ»
Беликову С.Ю.

ПРОКУРАТУРА
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ул. Ярославская, 92 В, п. Пречистое, 152430

27.03.2023 № 05-04-23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере пожарной
безопасности в местах массового
пребывания несовершеннолетних

Прокуратурой района 24 марта 2023 при проведении проверки соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в МОУ «Козская средняя школа», расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский район, с. Коза, ул. Заречная д. 45, выявлено нарушение ряда пожарных норм и правил.

В частности, имеют место следующие нарушения:

В соответствии со ст. 37 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г №69 руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

24.03.2023 года в период с 10 часов 00 мин до 11 часов 00 мин прокуратурой Первомайского района совместно с заместителем начальника ОНД и ПР Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области подполковником внутренней службы Смирновым С.В. проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте Муниципального образовательного учреждения «Козская средняя школа», ИНН 7623004013, ОГРН 1027601458390 по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Коза, улица Заречная, д. 45.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. №1479, а именно:

- лампы эвакуационного освещения находятся в неисправном состоянии, при пропадании основного источника питания не включаются автоматически, что является нарушением требований ст. 82 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с данными нормами, светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при

АВ 01627 Прокуратура Первомайского района
Ярославской области
№ Прдр-222-40-23/-222

имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. Согласно п. 33 ППП в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

Таким образом, должностными лицами МОУ «Козская СШ» допущено нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района.
2. Принять меры к недопущению подобных нарушений в деятельности сотрудников образовательного учреждения.
3. По указанным фактам провести служебную проверку. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с момента его получения.

Прокурор района
старший советник юстиции



Д.А. Бубнов