



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, тел.30-04-41, 32-96-24,

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

E-mail:ess01@adm.yar.ru.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Первомайскому району

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

152430, п. Пречистое, ул. Ленина,54а, телефон 2-19-80

номер телефона, электронный адрес)

E-mail: ond.pervomai@mail.ru

Предписание 65/1/29

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное образовательное учреждение «Козская средняя общеобразовательная школа
(МОУ Козская СОШ).**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и

(наименование органа ГПН)

профилактической работы Первомайского района по пожарному надзору А.Н. Волкова, №65 от «11» июня 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 часов 00 минут «07» июля 2015 года по 13 часов 00 минут «07» июля 2015 года проведена плановая проверка главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Первомайскому району подполковником внутренней службы А.Н. Волковым, МОУ Козская СОШ, расположенной по адресу: 152437, Ярославская область, Первомайский район, с. Коза, ул. Заречная д.45.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Козская СОШ Беликовым Сергеем Юрьевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	План эвакуации людей при пожаре на 2-м этаже, разработать с внесёнными изменениями после реконструкции.	ГОСТ Р.12.2.143-2002	01.09.2015	
2.	Выполнить перекатку пожарных рукавов в пожарных шкафах (не реже 1 раза в год).	ППР в РФ п. 57.	01.09.2015	
3.	Огнетушители пронумеровать порядковыми номерами, белой краской, (кабинет физики, мастерская, спортзал).	ППР в РФ п.475	01.09.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор ОНД и ПР

Первомайского района по пожарному надзору

п/п-к внутренней службы А.Н Волков

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«04» 04 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«04» 04 2015 г.



Директор
(должность, фамилия, инициалы)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Срок устранения нарушения
1.	План эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности	01.09.2015	01.09.2015
2.	Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности	01.09.2015	01.09.2015
3.	План эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности	01.09.2015	01.09.2015