

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Даниловском МР

ПРЕДПИСАНИЕ №666

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

«27» 10 2021г.

г.Данилов

(место вынесения)

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа ИНН 7623004013 ОГРН 1027601458390 152437 Ярославская область, Первомайский район, с.Коза ул. Заречная д.45
(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: ст. 1, ст. 11, ст.28, ч.3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11., п.2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п.2.5.3., п.3.1.6, п.2.11.6 п.1.8 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

С 19.10. по 25.10.2021 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки муниципального общеобразовательного учреждения Козская средняя школа, расположенного по адресу: 152437 Ярославская область, Первомайский район, с.Коза ул. Заречная д.45, дошкольная группа 152437 Ярославская область, Первомайский район, с.Коза ул. Заречная д.18, установлено, что директор муниципального общеобразовательного учреждения Козская средняя школа Беликов Сергей Юрьевич нарушил санитарно – эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения : В ходе проверки выявлены нарушения требований

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

п. 1.8. Не представлены протоколы лабораторных и инструментальных исследований в дошкольной группе, на пищеблоке дошкольной группы согласно программы производственного контроля. На пищеблоке не организован производственный контроль основанный на принципах ХАССП (система анализа опасных факторов и критических точек контроля).

п.2.4.11. На пищеблоке дошкольной группы отсутствуют сифон на умывальной раковине

п.2.4.6.2. В моечной ванне на пищеблоке дошкольной группы отломана душевая насадка.

п.2.4.6.3. Стулья в столовой школы не пригодны для проведения влажной уборки, защитное покрытие на торцах сидений из ДСП отсутствует.

п.2.5.3. Стены на пищеблоке и в туалете дошкольной группы, на пищеблоке и в спортзале школы не пригодны для проведения влажной уборки, краска растрескалась, в спальне дошкольной группы на потолке и стенах имеются следы протечек. Пол на пищеблоке школы местами провален.

п.3.1.6. В дошкольной группе в спальне кровати приставлены вплотную к внешней стене здания. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними.

Выявлены нарушения требований таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (расстановка кроватей в спальнях помещениях д.б. от наружных стен 60см, от отопительных приборов 20 см, между изголовьями двух кроватей 30см, ширина прохода между кроватями 50 см.).

п.2.11.6. В школе на емкости с рабочим дезинфекционным раствором не указан срок годности приготовленного дезсредства.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. На пищеблоке дошкольной группы оборудовать сифон на умывальной раковине.

Срок: до 1.09.2022г.

2. Представить протоколы лабораторных и инструментальных исследований в дошкольной группе, на пищеблоке дошкольной группы согласно программы производственного контроля. На пищеблоке организовать производственный контроль основанный на принципах ХАССП (система анализа опасных факторов и критических точек контроля).

Срок: до 1.09.2022г.

3. В моечной ванне на пищеблоке дошкольной группы заменить душевую насадку

Срок: до 1.09.2022г.

4. Провести ремонт и покраску стен на пищеблоке и туалете дошкольной группы, на пищеблоке и в спортзале школы, в спальне дошкольной группы на потолке и стенах устранить следы протечек. Отремонтировать пол на пищеблоке школы.

Срок: до 1.09.2022г.

5. Обеспечить наличие стульев в столовой школы пригодных для проведения влажной уборки.

Срок: до 1.09.2022г.

6. Организовать расстановку кроватей в спальне дошкольной группы в соответствии требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: до 1.09.2022г.

7. В школе на емкости с рабочим дезинфекционным раствором указать срок годности приготовленного дезсредства.

Срок: до 1.09.2022г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа
152437 Ярославская область, Первомайский район, с.Коза ул. Заречная д.45
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до
« 01 » сентября 2022 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный
врач по Ярославской области в
Даниловском МР
М.П.



Загладкина Н.Н.

Копию настоящего предписания получил:

« 27 » ноября 20 21 г.

Беликов С.Ю.
Ф.И.О.