



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, т. 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95

телеграф 217149 «Прековый» E-mail: go@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8. тел: 79-08-15, und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области

Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. 152070, г. Данилов, ул. Володарского, 80 телефон 8(48538)5-17-09

E-mail: ond.danilov@mail.ru

Предписания № 100/1/57

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению Козской средней школе

директору Козской средней школы Беликову Сергею Юрьевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «13» июня по «29» июня 2018г. проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Моховой Анастасией Николаевной, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения Козской средней школы, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Коза, ул. Заречная, д.45.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Козской средней школы Беликовым Сергеем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- пи- са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода, акт проверки отсутствует (последний акт проверки от 27.08.2016г.). Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов).	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ)	01.07.2019г.	
2.	Расчет огнетушителей не соответствует пунктам 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоя-	п.70; п.465 ППР в РФ	01.07.2019г.	

	<p>щим Правилам. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:</p> <ul style="list-style-type: none"> для пожаров класса А - порошок ABCE; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или ABCE; для пожаров класса D - порошок D. <p>В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.</p> <p>Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.</p> <p>При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители</p>		
3.	<p>Расстояние от уровня пола до ручного пожарного извещателя в спортивном зале более 1,5 м.</p> <p>Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола.</p>	<p>п.12.41 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"</p>	01.07.2019г.
4.	<p>Не соответствует противопожарный люк при выходе на чердак из лестничной клетки.</p> <p>В проеме выхода на чердак из лестничной клетки установлен люк, деревянный обит железом. При этом имеются зазоры и неплотности, таким образом не обеспечивается предел огнестойкости 30 минут по параметру Е – потеря целостности, I - потеря</p>	<p>п. 8.4* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*)</p>	01.07.2019г.

	теплоизолирующей способности. В результате через люк на не обогреваемую поверхность могут проникать продукты горения или пламя и он не выполняет функции противопожарного 2-го типа СНиП 21-01-97* п.8.4*.		
5.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45см (17см) В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в **III квартале 2019г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Даниловского, Любимского и Пе-
Ярославской области по пожарно-
капитан внутренней службы
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«29» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Козской средней школы

«29» 06 2018г



Мохова А.Н. Мохова
(подпись)

Денис
(подпись)

С.Ю. Беликов

(подпись)